

REGOLAMENTO MATERIALI DA COSTRUZIONE 305/2011 CE
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. AP007/0806

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Maniglione antipanico
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione: Reg.305/2011 art. 11, par. 4
Serie DI-PIU' modello 101/103
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Utilizzo su porte per via di esodo
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante: Reg.305/2011 art.11, par. 5
Antipanic S.r.l.
Via Paolo Fabbri, 1/A – 40013 – Castel Maggiore (BO) – ITALIA
5. Nome e indirizzo del mandatario: Reg.305/2011 art.12, par. 2
Non applicabile
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione Reg.305/2011 Allegato V
Sistema 1
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
L'Organismo Notificato ICIM S.p.A. con sede in piazza Don Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy (numero identificativo 0425)
Ha effettuato:
La determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento) Reg.305/2011
L'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica Allegato V
La sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica Sistema 1
Ed ha rilasciato Il certificato di costanza della prestazione del prodotto numero 0806
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea (ETA):
Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristica essenziale	Prestazione	Norma armonizzata
Capacità di sblocco (per porte su vie di esodo)		
4.1.2 Funzione di apertura	< 1 [s]	EN 1125:2008
4.1.3 Montaggio del dispositivo	Montato nella superficie interna della porta	
4.1.5 Spigoli ed angoli esposti	> 0,5 [mm]	
4.1.7 Porta a due ante	Non applicabile	
4.1.9 Installazione della barra	Z < 150 [mm]	
4.1.10 Lunghezza della barra	X > 60% X	
4.1.11 Sporgenza della barra	W < 150 [mm]	
4.1.12 Terminale della barra	La barra non sporge oltre nessuno dei due bracci di sostegno	
4.1.13 Superficie della barra	V > 18 mm	
4.1.14 Barra di prova	Il dispositivo non intrappola la "barra di prova Ø 10mm"	
4.1.15 Spazio libero superficie porta	R > 25 mmm	
4.1.16 Spazio libero accessibile	Il provino (10 x 15 x 20 [mm]) non impedisce il corretto azionamento del dispositivo	
4.1.17 Movimento libero della porta	Il dispositivo per le uscite antipanico non impedisce il movimento della porta una volta sbloccata.	
4.1.18 Chiusura verticale superiore	Premendo l'elemento di chiusura inferiore verso l'alto, l'elemento superiore non si sblocca	
4.1.19 Contro bocchette	Non applicabile	
4.1.21 Dimensione contro bocchette	Non applicabile	
4.1.23 Massa e dimensioni porta	Massa anta max. = 200 [kg], altezza max. anta = 2520 [m] Larghezza max. anta = 1320 [m]	
4.1.24 Dispositivo accesso esterno	Il dispositivo di accesso dall'esterno non è azionabile dall'interno della porta	
4.2.2 Forze di azionamento	Anta non sotto pressione < 80 N, Anta sotto pressione (1000 N) < 220 N	

